

中国·巩义万洋国际商城地基基础方案 专家评审会会议纪要

2012年7月13日上午，中国·巩义万洋国际商城地基基础方案专家评审会在万洋国际招商中心二楼会议室召开，与会专家及领导有：闫明礼、李广信、李振明、包兆庆、崔东茂、樊鸿卿、丁家宜、冯松涛、石法通、王树柏、庞国栋、曹明勋、谷胜利、孙红波、张爱军。同时参加会议的还有：上海东方设计院（陈伟）、河南省建筑设计研究院有限公司（马伟召、李小辉）、北京波森特岩土工程有限公司（王继忠）、河南省海虹建设监理工程有限公司（李建武）、河南黄河工程质量检测有限公司、河南万洋置业有限公司（张毅、陶勇）。会议提议中国·巩义万洋国际商城地基处理方案专家评审委员会由闫明礼、李广信、李振明、包兆庆、崔东茂、樊鸿卿、丁家宜、冯松涛、石法通、王树柏等专家组成。与会专家考察项目现场，听取了勘察单位对场地地质情况介绍、施工单位及设计院介绍地基基础方案。经过质询及讨论，形成如下意见：

- 1、 建议减少上部结构及单柱荷载，比如采用钢结构或减小柱网间距；
- 2、 采用桩端持力层为原状土的载体桩基础，并适当处理房间土和路基，为最安全可靠的基础方案；
- 3、 采用挤密桩复合地基，须经现场试验确定其适用性及设

